

# 仕 様 書

1. 対象施設名：地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院
2. 対象施設住所：岐阜県下呂市森 2 2 1 1
3. 業務名：医療ガス設備保守点検委託業務

4. 目的

医療ガス設備の突発的な不具合を未然に防ぎ、常に正常な状態で使用できるように維持することを目的とする。

5. 業務内容

医療ガス設備保守点検指針である医政発 0817 第 6 号（厚生労働省医政局長通知）に基づき点検を実施する。詳細な点検実施項目については別紙「保守点検標準作業書」に示す。

定期点検回数：年間 4 回実施

定期点検種類と実施月：1 年点検・・・4 月

3 か月点検・・・7 月、1 月

6 か月点検・・・10 月

6. 点検対象機器数量

- (1) 供給装置部

液化酸素供給装置	1 式
液化酸素用トランスデューサ	1 面
予備酸素全自動切替式マニフールド 2 列 20 本立	1 式
笑気全自動切替式マニフールド 1 列 2 本立	1 式
窒素全自動切替式マニフールド 2 列 8 本立	1 式
マニフールド電源盤	1 面
医療用コンプレッサー 3. 7 kw	2 台
空気槽	1 基
アフタークーラー付きエアドライヤー	2 台
メディカルフィルターユニット	1 台
空気用トランスデューサ	1 面
コンプレッサー用操作盤（2 台用）	1 面
メインシャットオフバルブ（酸素×2・笑気・窒素・空気）	5 個
保守点検用アウトレット（酸素・笑気・窒素・吸引・空気×3）	7 個
吸引ポンプ 5. 5 kw	2 台
吸引ポンプ用自動給水装置	2 組
レシーバータンク	1 基
吸引フィルター	2 基
吸引用トランスデューサ	1 面
吸引ポンプ用操作盤（2 台用）	1 面
医療ガス供給源監視盤	1 面

- (2) アウトレット部

- 【1 階】

シャットオフバルブ	2 個
緊急導入口付シャットオフバルブ	2 個
壁型 OV アウトレット	4 1 個
天吊型 V アウトレット	3 本

天吊型 OV アウトレット	2本
天吊型 OAV アウトレット	2本
<b>【2階】</b>	
シャットオフバルブ	2個
緊急導入口付 シャットオフバルブ	2個
壁型 OV アウトレット	18個
壁型 OAV アウトレット	1個
メディカルユニット (O,N,A,V,N2,Ex)	12式
空気減圧装置	1台
医療ガス圧力監視盤	1面
<b>【3階】</b>	
シャットオフバルブ	4個
緊急導入口付 シャットオフバルブ	3個
壁型 OV アウトレット	65個
壁型 OAV アウトレット	6個
壁型 ONAVE x アウトレット	1個
<b>【4階】</b>	
シャットオフバルブ	4個
壁型 OV アウトレット	81個
壁型 OAV アウトレット	6個
<b>【5階】</b>	
シャットオフバルブ	4個
壁型 OV アウトレット	81個
壁型 OAV アウトレット	6個