

地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院
看護師寮コー^ポ・フローレンス電気需給仕様書

1 概要

(1) 対象建物

岐阜県立下呂温泉病院看護師寮コー^ポ・フローレンス

(2) 供給場所

岐阜県下呂市萩原町西上田 1167 番地 1

(3) 業種及び用途

宿泊所（照明、空調）

2 仕様

(1) 電気方式等

①電気方式	交流 3 相 3 線式
②受電電圧	6,000 ボルト
③計量電圧	6,000 ボルト
④標準周波数	60Hz
⑤非常用自家発電設備	なし
⑥蓄熱槽	あり：電気温水器 メーカー 三菱電機（株） 型式 SRC-2212 台数 36 台 電源 単相 200V 電力量 2.8kW 蓄熱運転時間 毎日 22 時から翌日 8 時まで 蓄熱控除率 14%

(2) 契約電力、予定使用電力量

①契約電力	64kw／月
②電力使用予定量	夏季 22,992kWh その他季 90,934kWh (詳細別紙)

(3) 供給期間

令和 8 年 4 月 1 日 0 時から令和 9 年 3 月 31 日 24 時まで

(4) 電力量計の検針

①自動検針装置

なし

②電力会社の検針方法

コー・ポ・フローレンスを毎月検針のため訪問等。電力量計は構内引込第1柱に設置。なお、蓄熱用電力量計は受電設備（キュービクル）内に設置。ただし、財産については下呂市内を接続供給の供給区域とする一般電気事業者のものである。

(5) 需給地点

コー・ポ・フローレンスの構内引込第1柱上過電流ロック機構付気中開閉器の電源側接続点。

(6) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ

(7) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ

3 その他特記事項

本書に定めのない事項については、協議の上で決定するものとする。

契約電力等の変更の必要が生じた場合は、適正に応じること。

別紙 電力使用予定量

	契約 電力	使用電力量 (kwh)		力率 (%)
		夏季	その他季	
令和8年 4月	64		9,576	100
令和8年 5月	64		8,818	100
令和8年 6月	64		7,789	100
令和8年 7月	64	7,762		100
令和8年 8月	64	7,806		100
令和8年 9月	64	7,424		100
令和8年 10月	64		8,094	100
令和8年 11月	64		9,432	100
令和8年 12月	64		11,870	100
令和9年 1月	64		12,579	100
令和9年 2月	64		11,778	100
令和9年 3月	64		10,998	100
計	—	22,992	90,934	—

備考

季節区分 : 夏季 每年 7月 1日から 9月 30 日までの期間

その他季 夏季以外の期間

蓄熱電力量 : 電気温水器を使用しているため、その分料金を割り引きできる場合は割引する。