

仕 様 書

1. 対象施設名：地方独立行政法人 岐阜県立下呂温泉病院
2. 対象施設住所：岐阜県下呂市森2 2 1 1
3. 業務名：医療ガス設備保守点検委託業務
4. 目的
医療ガス設備の突発的な不具合を未然に防ぎ、常に正常な状態で使用できるよう維持することを目的とする。
5. 業務内容
医療ガス設備保守点検指針である医政発 0817 第 6 号（厚生労働省医政局長通知）に基づき点検を実施する。詳細な点検実施項目については別紙「保守点検標準作業書」に示す。
定期点検回数 : 年間 4 回実施
定期点検種類と実施月 :

1 年点検	・・・	4 月
3 か月点検	・・・	7 月
6 か月点検	・・・	10 月
3 か月点検	・・・	1 月
6. 点検対象機器数量
 - (1) 供給装置部

液化酸素供給装置	1	式
液化酸素用トランスデューサ	1	面
予備酸素全自動切替式マニフォールド 2 列 20 本立	1	式
笑気全自動切替式マニフォールド 1 列 2 本立	1	式
窒素全自動切替式マニフォールド 2 列 8 本立	1	式
マニフォールド電源盤	1	面
医療用コンプレッサー 3.7kw	2	台
空気槽	1	基
アフタークーラー付エアードライヤー	2	台
メディカルフィルターユニット	1	台
空気用トランスデューサ	1	面
コンプレッサー用操作盤 (2 台用)	1	面
メインシャットオフバルブ (酸素×2・笑気・窒素・空気)	5	個
保守点検用アウトレット (酸素・笑気・窒素・吸引・空気×3)	7	個
吸引ポンプ 5.5kw	2	台
吸引ポンプ用自動給水装置	2	組
レシーバータンク	1	基
吸引フィルター	2	基

吸引用トランスデューサ	1	面
吸引ポンプ用操作盤 (2 台用)	1	面
医療ガス供給源監視盤	1	面

(2) アウトレット部

【1 階】

シャットオフバルブ	4	個
緊急導入口付シャットオフバルブ	2	個
壁型 O アウトレット	1	個
壁型 OV アウトレット	41	個
壁型 OAV アウトレット	1	個
天吊型 OA アウトレット	1	本
天吊型 OV アウトレット	4	本
天吊型 OVV アウトレット	1	本
天吊型 OAV アウトレット	2	本

【2 階】

シャットオフバルブ	3	個
緊急導入口付シャットオフバルブ	5	個
壁型 OV アウトレット	22	個
壁型 OA アウトレット	2	個
メディカルユニット (O,N,A,V,N2,Ex)	8	式
空気減圧装置	1	台
医療ガス圧力監視盤	1	面

【3 階】

シャットオフバルブ	4	個
緊急導入口付シャットオフバルブ	3	個
壁型 OV アウトレット	65	個
壁型 OAV アウトレット	8	個
壁型 ONAVE _x アウトレット	1	個

【4 階】

シャットオフバルブ	4	個
壁型 OV アウトレット	73	個
壁型 OAV アウトレット	14	個

【5階】

シャットオフバルブ	4	個
壁型 OV アウトレット	73	個
壁型 OAV アウトレット	14	個